



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, Россия, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;  
E-mail: [zab@rostechnadzor.ru](mailto:zab@rostechnadzor.ru) <http://zab.rostechnadzor.ru/>

г. Чита  
(место составления акта)

" 26 " октября 2018 г.  
(дата составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ К АКТУ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 196 /07-15 - 2018**

О.А. Серединой

(инициалы и фамилия руководителя)

Мпою, государственным инспектором Лутовиным Н.В.

(должность, фамилия и инициалы лиц, уполномоченных выдать предписание)

в процессе проводимой (проведенной) согласно

распоряжения № 889 от 17 октября 2018 года Забайкальского управления Ростехнадзора

(наименование, номер и дата документа явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

тематической проверки деятельности Вашей организации Федеральный государственный  
энергетический надзор – реестровый номер функции 313853436;

Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в  
электроэнергетике – реестровый номер функции 10001285297;

(указать вид деятельности)

в присутствии

Директора муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» Серединой О.А.

Заместителя директора по АХЧ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»

Щадриной Н.Н.

Заместителя директора по обеспечению безопасности МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №36» Петровой Е.Г.

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами, просроченными листами:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
I.	В организации - потребителе электрической энергии, владеющей действующими	п. 1.2.1; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ ЭП).	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

	<p>электроустановками отсутствует энергослужба, укомплектованная электротехническим персоналом. Не предоставлен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.</p>			
2.	<p>Организацией не обеспечены: проведение технического обслуживания оборудования, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок, испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки, наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки, наличие должностных инструкций на рабочих местах</p>	<p>п. 1.2.2; 1.2.2,1.6.3, 1.6.11, 2.11.6,1.3.9 ПТЭЭП.</p>	<p>Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.</p>	<p>20.10.19г.</p>
3.	<p>Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, содержащая обязанности по организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций, контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента,</p>	<p>п. 1.2.6; ПТЭЭП.</p>	<p>Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.</p>	<p>20.10.19г.</p>

<p>обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах, пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования, обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала, организации безопасного проведения работ в электроустановках, обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок не предоставлена.</p>			
<p>4. В организации не обеспечено</p>	<p>п. 1.2.7; ПТЭ ЭП.</p>	<p>Провести мероприятия в соответствии с</p>	<p>20.10.19г.</p>

	прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности: IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В.		требованиями Правил.	
5.	В организации отсутствуют утвержденные в электросетевой организации технические условия на электрооборудование, проектная документация электрооборудования.	п. 1.3.2, 2.4.2, 2.4.4; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
6.	В организации отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического персонала.	п. 1.4.3; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
7.	В организации не обеспечены формы работы с оперативно-ремонтным персоналом, персонал отсутствует.	п. 1.4.5.2; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
8.	Программа подготовки электротехнического персонала не предоставлена.	п.1.4.9; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
9.	Программа стажировки электротехнического персонала для каждой должности (рабочего места) утвержденная руководителем организации не предоставлена.	п.1.4.11; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
10.	Организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной	п.1.4.15; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

	работе; административно-технического персонала, оперативно-ремонтного персонала не предоставлен.			
11.	Журнал с оформлением контрольных противоаварийных, противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения в электроустановках не предоставлен.	п.1.4.14; ПТЭ ОП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
12.	Перечень линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении не предоставлен	п. 1.5.12,1.5.14 ПТЭЭП	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
13.	Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений, ликвидации аварийных режимов не предоставлены.	п.1.5.20; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
14.	В организации список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения отсутствует.	п.1.5.27; ПТЭ ОП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
15.	Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, стажировки, допуска к работе электротехнического	п.1.7.9; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

	персонал в организации не обеспечивается, журнал инструктаж не предоставлен.			
16.	На рабочем месте (электропитовая) отсутствует аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов, срок годности которых не истек.	п.1.7.14; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
17.	Техническая документация не предоставлена.	п.1.8.1; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
18.	Утвержденный перечень технической документации не предоставлен.	п.1.8.2; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
19.	Чертежи подземных кабельных трасс не предоставлены.	п.1.8.2; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
20.	Соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме не обеспечены.	п.1.8.4; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
21.	У ответственного за электрохозяйство организации отсутствует комплект оперативных схем электроустановок.	п.1.8.6; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
22.	Производственные инструкции на рабочем месте отсутствуют.	п.1.8.7,2.3.7,2.3.14,2.3.30,2.6.28, 3.2.2,3.3.2,3.4.2,3.5.2 ПТЭ ЭП,	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
23.	Не предоставлены: оперативные схемы, оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнал учета электрооборудования,	п.1.8.9; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

	кабельный журнал.			
24.	Не предоставлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единовременного осмотра электроустановок, списков ответственных работников электроснабжающей организации, перечень оборудования, линий электропередачи, производственные инструкции по переключениям в электроустановках, однолинейные схемы электрических соединений электроустановки, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электроустановках.	п.1.8.9; ПТЭ ЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
25.	Запас калиброванных плавких вставок отсутствует в щитовой.	п. 2.2.16; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
26.	Требование в по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ электрощитовой не выполняется.	п. 2.2.17; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
27.	Отсутствуют надписи указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов в электрощитовой.	п. 2.2.20; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
28.	Отсутствуют надписи указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранителях РУ в	п. 2.2.20; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

	электропитовой.			
29.	В организации не ведется кабельный журнал на кабельные линии.	п. 2.4.2; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
30.	В организации отсутствует инвентарная опись всех элементов КЛ.	п. 2.4.2; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
31.	Паспорта на кабельные линии, включающих техническую документацию не предоставлены.	п. 2.4.5; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
32.	Диспетчерские номера или наименования на кабельных линиях отсутствуют.	п. 2.4.5; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
33.	Кабельные линии не имеют бирок с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	п. 2.4.5; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
34.	Осмотры кабельных линий не производятся, документация не предоставлена.	п. 2.4.15; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
35.	Документация на заземляющие устройства не предоставлена.	п. 2.7.3; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
36.	Защита от коррозии заземляющих проводников не обеспечена, заземляющие проводники в электропитовой не окрашены в черный цвет.	п. 2.7.7; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
37.	Осмотры заземляющих устройств не проводятся, документация не предоставлена.	п. 2.7.8; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
38.	Паспорта на заземляющие устройства не предоставлены.	п. 2.7.9; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

39.	Однолинейные схемы освещения отсутствуют на щитах и сборках.	п. 2.12.5; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
40.	Графики по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения не предоставлены.	п. 2.12.12; ПТЭЭП.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
41.	Распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок не предоставлен.	п. 3.4.5.12; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ).	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
42.	Инструкция по переключениям порядок действия персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях не предоставлена.	п. 3.8; ПОТЭЭ.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
43.	Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок не определен руководителем организации.	п. 3.13; ПОТЭЭ.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.
44.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	п. 8.4; ПОТ ЭЭ.	Провести мероприятия в соответствии с требованиями Правил.	20.10.19г.

На основании Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии Положением о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в срок до 20.10.19 г. в Федеральную службу по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Забайкальское управление.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдано (выдан)

Забайкальское управление  
Федеральной службы по экологическому  
технологическому и атомному надзору  
Тулунский районный отдел  
*И.В. Лутовин*  
И.В. Лутовин  
(подпись)

Лутовин Н.В.  
грамотовка напечатано

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомил:  
Сердюка Ольга Алексеевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“ 26 ” октября 20 18 г.



(подпись)